

TR

TALİMATLAR
ÇARKLI ANEMOMETRE

İçindekiler

Bu kılavuzu kullanma hakkında notlar.....	2
Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi.....	2
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik.....	3
Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler	4
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	6
Bağlantı veya montaj.....	6
Kullanım	6
Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler	8
Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler	8
Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar.....	8
Hatalar ve arızalar	8
Servis istasyonları	8
Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası	8
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar	8

Bu kılavuzu kullanma hakkında notlar**Semboller****Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanların hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı uyarıda bulunur.

**Uyarı**

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

**Dikkat**

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde hafif veya orta bir yaralanmaya neden olabilecek düşük risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

Not

Sinyal sözcüğü, önemli bilgilere işaret eder (örn. maddi hasarlar), fakat tehlikelere işaret etmez.

**Bilgi**

Bu sembolün bulunduğu notlar, çalışmalarınızı hızlı ve güvenli şekilde yapmanız konusunda size yardımcı olur.

**Kılavuza dikkat ediniz**

Bu sembolün bulunduğu notlar, kılavuza dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.

Bu kılavuzun güncel sürümünü aşağıdaki linkten indiriniz:



BA16



<https://hub.trotec.com/?id=40844>

Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır. Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz.



Uyarı

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz.

Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uymanın ihmal edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları saklayınız.

- Cihazı patlama tehlikesi altındaki mekânlarda veya bölgelerde çalıştırmayınız ve bu tür yerlere yerleştirmeyiniz.
- Cihazı, agresif atmosferlerde çalıştırmayınız.
- Cihazı suya batırmayınız. Cihazın içine sıvı girmesini önleyiniz.
- Cihaz sadece kuru bir ortamda kullanılmalı ve yağmur altında veya çalışma koşullarının üstündeki bir bağıl nem değerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Cihazı sürekli direkt güneş ışınlarına karşı koruyunuz.
- Cihazı güçlü titreşimlere maruz bırakmayınız.
- Cihazı açmayınız.
- Cihazın üzerindeki güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri çıkarmayınız. Tüm güvenlik işaretleri, çıkartmalar ve etiketlerin okunur durumda olmasını sağlayınız.
- 6LR61 pil tipini kullanınız (9-V blok).
- Şarj edilemeyen bir pili kesinlikle şarj etmeyiniz.
- Pili, kutuplarına uygun şekilde pil bölmesine yerleştiriniz.
- Boşalmış pili çıkartınız. Piller, çevre açısından tehlikeli maddeler içerir. Pili, ulusal yasalara uygun şekilde tasfiye ediniz (bkz. Tasfiye bölümü).
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız cihazdaki pilli çıkartınız.
- Pilin bağlantı klemensine kesinlikle kısa devre yapmayınız!
- Pilleri yutmayınız! Bir pilin yutulması, 2 saat içinde ağır iç yanıklara neden olabilir! Yanıklar, ölüme neden olabilir!
- Bir pili yuttuğunuza veya pilin başka yollarla vücudunuza girdiğine inanıyorsanız hemen bir doktora gidiniz!
- Yeni ve kullanılmış pilleri ve açık pil bölmesini çocuklardan uzak tutunuz.
- Depolama ve çalışma koşullarına dikkat ediniz (bkz. Teknik Bilgiler).

Usulüne uygun kullanım

Cihazı sadece, teknik bilgiler kısmında belirtilen ölçüm aralığı içinde hava hızı, hava sıcaklığı ve hacimsel akışı ölçmek için kullanınız. Bu sırada teknik bilgilere dikkat ediniz ve uyunuz.

Usulüne uygun kullanımın dışındaki bir kullanım, hatalı kullanım olarak kabul edilir.

Makul şekilde öngörülebilir hatalı kullanım

Cihazı patlama tehlikesi bulunan bölgelerde veya sıvıları ölçmek için ya da gerilim taşıyan parçalar üzerinde kullanmayınız.

Cihaz üzerinde izin olmadan değiştirme, ekleme ya da dönüştürme işlemi yapmak yasaktır.

Personelin niteliği

Bu cihazı kullanan kişiler:

- Başta Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik bölümü olmak üzere kılavuzu anlamış olmalıdır.

Kalan tehlikeler



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Dış gövdeye giren sıvılar nedeniyle kısa devre tehlikesi ortaya çıkar!

Cihazı ve aksesuarları suya batırmayınız. Dış gövdenin içine su veya başka sıvıların girmemesine dikkat ediniz.



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece yetkili bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!



Uyarı

Ambalaj malzemesi nedeniyle çocuklar için boğulma tehlikesi bulunmaktadır! Ambalaj folyolarını ve parçalarını çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma nedeniyle ölüm tehlikesi bulunmaktadır.



Uyarı

Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların eline geçmemelidir.



Uyarı

Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda bu cihaz çeşitli tehlikelere neden olabilir! Personel niteliklerine dikkat ediniz!



Dikkat

Isı kaynaklarıyla aranızda yeterli mesafe bırakınız.

Not

Cihazda hasar oluşmasını önlemek için; cihazı aşırı sıcaklıklara, neme veya ıslanmaya maruz bırakmayınız.

Not

Cihazı temizlemek için sert temizlik maddeleri, aşındırıcı veya çözücü maddeler kullanmayınız.

Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

Cihaz açıklaması

BA16 anemometre eşzamanlı olarak sıcaklığı ve hava hızını ölçebilir ve hacimsel hava akımını hesaplayabilir.

Sıcaklık ölçüm işlemi, °C veya °F olarak yerleşik bir termistör aracılığıyla gerçekleştirilir.

Hava hızı aşağıdaki birimlerde görüntülenebilir:

- m/s
- km/saat
- ft/dak
- mph
- Knot (knots)

Hacimsel hava akımı, m³/dak (CMM) biriminde gösterilir.


Sensör, zor erişilebilen yerlerde ölçüm yapabilmek için uzun ve bükülebilir bir kuğu boynu sondanın üzerinde yer alır.

Ölçümlerin değerlendirilmesi için, ayrıca güncel ölçüm değerinin tutulmasını sağlayan bir HOLD (TUTMA) fonksiyonu ve bir ölçüm aralığının en yüksek ve en düşük değerlerinin görüntülediği bir MİN/MAKS fonksiyonu kullanıma sunulmuştur.

Ekran aydınlatması gerektiğinde devreye sokulur.


Ürün uzun düre kullanılmadığında otomatik kapanır.

Cihazın görünümü




No.	Tanım
1	Kuğu boynu tutucudaki ölçüm sensörü
2	Ekran
3	Kumanda elemanları
4	Kapaklı pil bölmesi

Kumanda elemanları



No.	Tanım	Fonksiyon
5	HOLD (TUTMA)/Işık tuşu	kısa süreli basma: Ölçüm değerini tutma basılı tutma: Arka plan aydınlatmasını açma/kapatma açma sırasında basılı tutma: Kesit yüzeyi ayarını açma
6	UNITS (BİRİMLER) tuşu	kısa süreli basma: Hava hızının birimini değiştirme, Hacimsel hava akımı göstergesine geçiş basılı tutma: Sıcaklık birimini değiştirme açma sırasında basılı tutma: Kapatma otomatığı ayarını açma
7	MAX/MIN (MAKS/MİN) tuşu	Maksimum ve minimum değerlerin görüntülenmesi
8	Açma/ Kapatma tuşu	Cihazı açma veya kapatma

Ekran



No.	Gösterge	Anlamı
9	Sıcaklık ölçüm değeri	Sıcaklığın ölçüm değeri göstergesi
10	Sıcaklık birimi	Sıcaklığın mevcut durumda seçilen birimi
11	AREA (ALAN)	Hacimsel akış kesiti gösterilir veya ayarlanır.
12	Hız ve hacimsel akış birimi	Hava hızının mevcut durumda seçilen birimi, Hacimsel akış birimi göstergesi
13	Ölçüm değeri x 100	Gerçekte ölçülen değer, gösterilen ölçüm değerinin yüz katıdır.
14	Ölçüm değeri x 10	Gerçekte ölçülen değer, gösterilen ölçüm değerinin on katıdır.
15	HOLD (TUTMA)	Ölçüm değeri tutulur.
16	MIN (MİN)	Ölçüm başlangıcından itibaren en düşük değer gösterilir.
17	MAX (MAKS)	Ölçüm başlangıcından itibaren en yüksek değer gösterilir.
18	Hız ölçüm değeri	Hava hızı veya hacimsel hava akımının ölçüm değeri göstergesi
19	Pil durumu	Pil zayıfken yanar.
20	VEL	Hava hızı gösterilir.
21	RECORD (KAYIT)	MAKS/MİN fonksiyonunun ölçüm aralığı devam ediyor.

Teknik bilgiler

Parametre	Değer
Model	BA16
Sıcaklık	
Ölçüm aralığı	-10 °C ila 60 °C (14 °F ila 140 °F)
Hassasiyet	±1,5 °C (3,0 °F)
Ölçüm aralığı çözünürlüğü	0,1 °C (0,1 °F)
Hava hızı	
Ölçüm aralığı	1,00 m/sn ila 30,00 m/sn 196 ft/dak ila 5900 ft/dak 3,6 km/saat ila 108,0 km/saat 2,2 mph ila 67,0 mph 1,9 kn ila 58,0 kn
Hassasiyet	±% 3 ±0,20 m/sn ± % 3 ±40 ft/dak ± % 3 ±0,8 km/saat ± % 3 ±0,4 mph ± % 3 ±0,4 kn
Ölçüm aralığı çözünürlüğü	0,01 m/sn 1 ft/dak 0,1 km/saat 0,1 mph 0,1 kn
Genel teknik bilgiler	
Depolama sıcaklığı	< % 80 bağıl nemde -20 °C ila 60 °C (-4 °F ila 140 °F). (yoğuşma olmadan)
Çalışma sıcaklığı	< % 80 bağıl nemde 0 ila 50 °C (32 °F ila 122 °F). (yoğuşma olmadan)
Enerji beslemesi	1 x 9-V blok pil
Cihazın kapatılması	kullanılmaması durumunda yaklaşık 15 dakika sonra
Koruma türü	IP40
Ağırlık	yaklaşık 263 g (pil ile)
Ebatlar (Y x G x D)	162 mm x 54 mm x 32 mm
Kuğu boynu sonda uzunluğu	360 mm

Teslimat kapsamı

- 1 x cihaz BA16 (piller hariç)
- 1 x taşıma çantası
- 1 x kısa kılavuz

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Not

Düzgün olmayan bir şekilde depolar veya taşırsanız cihaz hasar görebilir.
Cihazın taşınması ve depolanmasıyla ilgili bilgilere dikkat ediniz.

Taşıma

Cihazı taşımak için, cihazı dış etkilere korumak üzere teslimat kapsamında bulunan taşıma çantasını kullanınız.

Depolama

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda aşağıdaki depolama koşullarına uyunuz:

- Kuru ve donmaya ve ısıya karşı korunmuş
- Tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde
- Cihazı depolamak için, cihazı dış etkilere korumak üzere teslimat kapsamında bulunan taşıma çantasını kullanınız.
- Teknik verilere uygun depolama sıcaklığında
- Pil, cihazdan çıkartılmıştır

Bağlantı veya montaj


Mobil cihazlarda montaj gerekmez.

Kullanım

Pilin takılması

Not

Cihazın yüzeyinin kuru ve cihazın kapatılmış olduğundan emin olunuz.



1. Kapağı (22) cihazdan dışarıya doğru itiniz.
2. Yeni pili kutupları doğru olacak şekilde pil bağlantı klipsine (23) bağlayınız.
3. Pili, pil bağlantı klipsiyle (23) birlikte bölmesinin içine yerleştiriniz.
4. Kapağı (22) cihaza doğru itiniz.

Cihazı çalıştırma ve ölçüm işlemi

Not

Soğuk bir yerden sıcak bir ortama geçiş durumunda cihazın iletken plakası üzerinde yoğunlaşma oluşabileceğine dikkat ediniz. Fiziksel olarak önlenemeyen bu oluşum, ölçümün yanlış olmasına neden olur. Bu durumda, ekran hiç ölçüm değeri göstermez veya yanlış ölçüm değerleri gösterir. Ölçüm yapmadan önce, cihaz değişen koşullara kendini ayarlayana kadar birkaç dakika bekleyiniz.

1. *Açma/Kapatma* tuşuna (8) yaklaşık 3 saniye süreyle basınız.
⇒ Ekran açılır ve cihaz çalışmaya hazır hale gelir.
2. Ölçüm sensörünü (1) ölçümün yapılacağı alanda tutunuz.
3. Pervaneyi akış yönünün tam tersine doğru yönlendiriniz.
⇒ Sıcaklık ve hava hızı ölçüm değerleri gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

Sıcaklık biriminin ayarlanması

1. *UNITS (MOD)* tuşuna (6) yaklaşık 3 saniye süreyle basınız.
⇒ Ön ayara bağlı olarak, *Sıcaklık birimi* göstergesi (10) °C veya °F şeklinde değişir ve *Sıcaklık ölçüm değeri* göstergesi (9) ölçüm değerini uygun şekilde uyarlar.

Hava hızı biriminin ayarlanması

1. *Hız ve hacimsel akış birimi* göstergesinde (6) istenen birim gösterilen kadar *UNITS (BİRİMLER)* tuşuna (12) birkaç kez basınız.

Hacimsel hava akımını görüntüleme

1. *Hız ve hacimsel akış birimi* göstergesinde (6) hacimsel akış birimi (*CMM*) gösterilen kadar *UNITS (BİRİMLER)* tuşuna (12) birkaç kez basınız.
 - ⇒ *Hız ölçüm değeri* göstergesi (18), hacimsel akış göstergesine geçer.
 - ⇒ Ekranda *AREA (ALAN)* göstergesi (11) görüntülenir.

Hacimsel akış ölçümü için kesit yüzeyinin ayarlanması

Hacimsel akış (*CMM*) hakkında doğru bir bilgi almak için, ölçüme başlamadan önce, kontrol edilecek açıklığın m² cinsinden kesit yüzeyi belirtilmelidir. Kesit yüzeyini girmek için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

- ✓ Cihaz kapatılmıştır.
1. *Açma/Kapatma* (8) ve *HOLD (TUTMA)/Işık* tuşlarını (5) aynı anda basılı tutunuz.
 - ⇒ Cihaz, ayar modunda açılır.
 - ⇒ Ekranda *SET AREA (ALANI AYARLA)* göstergesi belirir.
 - ⇒ Daha sonra kesit yüzeyi ayarı açılır.
 2. *MAX/MIN (MAKS/MİN)* tuşuna (7) basınız.
 - ⇒ Ondalık virgüli kaydırılır.
 3. *HOLD (TUTMA)/Işık* tuşuna (5) basınız.
 - ⇒ Ekrandaki gösterge rakamlar arasında geçiş yapar.
 4. *UNITS (BİRİMLER)* tuşuna (6) basınız.
 - ⇒ Seçilen rakamların değeri değişir.
 5. İstenen değer ayarlanana kadar 4. ve 5. adımı tekrarlayınız.
 6. Cihazı kapatınız.
 - ⇒ Ayarlanan kesit yüzeyi değeri bir sonraki açma işleminden itibaren hacimsel akışın hesaplanması için kullanılır.

Maksimum ve minimum değerlerin görüntülenmesi

1. *MAX/MIN (MAKS/MİN)* tuşuna (7) basınız.
 - ⇒ Ekranda *RECORD (KAYIT)* göstergesi (21) görüntülenir.
 - ⇒ Ölçüm aralığı başlar. Şimdi görüntülenen değer, referans değerdir.
 - ⇒ Önce maksimum değer hesaplanır.
2. Minimum ile maksimum değer arasında geçiş yapmak için *MAX/MIN (MAKS/MİN)* tuşuna (7) tekrar basınız.
 - ⇒ *MAX (MAKS)* fonksiyonu: Yeni başlatılan ölçüm aralığının maksimum değeri görüntülenir. Görüntülenen değer altındaki hiçbir değer gösterilmez. Ekranda *MAX (MAKS)* göstergesi (17) yanar.
 - ⇒ *MIN* fonksiyonu: Yeni başlatılan ölçüm aralığının minimum değeri görüntülenir. Görüntülenen değer üstündeki hiçbir değer gösterilmez. Ekranda *MIN (MİN)* göstergesi (16) yanar.
3. Fonksiyonu sonlandırmak için *MAX/MIN (MAKS/MİN)* tuşuna (7) yaklaşık 3 saniye süreyle basınız.
 - ⇒ Ara bellekteki değerler silinir.

HOLD (TUTMA) fonksiyonunun kullanılması

1. *HOLD (TUTMA)/Işık* tuşuna (5) basınız.
 - ⇒ Son ölçüm değeri ekranda tutulur.
2. *HOLD (TUTMA)/Işık* tuşuna (5) tekrar basınız.
 - ⇒ Ekranda, tekrar güncel ölçüm değeri görüntülenir.

Ekran aydınlatmasının açılması ve kapatılması

1. *HOLD (TUTMA)/Işık* tuşuna (5) yaklaşık 2 saniye süreyle basınız.
 - ⇒ Ekran aydınlatması açılır.
2. *HOLD (TUTMA)/Işık* tuşuna (5) yaklaşık 2 saniye süreyle tekrar basınız.
 - ⇒ Ekran aydınlatması kapanır.

Kapatma otomatiğinin devre dışı bırakılması

Kapatma otomatiği varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu sayede, 15 dakika süreyle kullanılmaması durumunda cihaz otomatik olarak kapanır. Kapatma otomatiğini devre dışı bırakmak için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

- ✓ Cihaz kapatılmıştır.
1. Cihazı açarken aynı zamanda *UNITS (BİRİMLER)* tuşunu (6) basılı tutunuz.
 - ⇒ Ekranda *disAPO* göstergesi belirir.
 - ⇒ Daha sonra cihaz açılır ve kullanıma hazır hale gelir.
 - ⇒ Kapatma otomatiği devre dışı bırakılmıştır.



Bilgi

Cihazı daha sonra açarken kapatma otomatiğinin tekrar etkileştirilmiş olacağına dikkat ediniz. Kullanmak istemezseniz kapatma otomatiğini açıldığında gibi devre dışı bırakınız.

Cihazın kapatılması

1. *Açma/Kapatma* tuşuna (8) kısa süreyle basınız.
 - ⇒ Cihaz kapanır.
 - ⇒ Kaydedilen maksimum ve minimum değerler sıfırlanır.

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz. Mevcutsa, cihazın kapatma otomatından faydalanınız.

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Pil değişimi

Pil durumu göstergesi (19) yanarsa veya cihaz artık açılmıyorsa pilin değiştirilmesi gerekir (bkz. Pilin takılması bölümü).

Temizlik

Cihazı nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz. Dış gövdenin içine nem girmemesine dikkat ediniz. Sprey, çözücü madde, alkol içeren temizleyiciler veya aşındırıcı maddeler kullanmayınız; bunun yerine bezi nemlendirmek için sadece temiz su kullanınız.

Onarım

Cihazda hiçbir değişiklik yapmayınız ve yedek parçaları kendi başınıza takmayınız. Onarım veya cihaz kontrolü için üreticiye başvurunuz.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar



Uyarı

Dış gövdenin açılmasını gerektiren periyodik bakım çalışmaları ve onarımlarda Trotec müşteri servisine başvurunuz. Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlü garanti kapsamı dışındadır ve garanti talepleri geçersiz olur.

Hatalar ve arızalar

Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasında defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.

Arıza	Nedeni	Çözüm
Cihaz artık çalıştırılmıyor.	Pil boş.	Yeni pil takınız (bkz. Kullanım bölümü)
Cihaz, hacimsel akış için mantıksız değerler gösteriyor.	Açıklığın kesit yüzeyi girilmemiş veya doğru girilmemiş.	Açıklığın kesit yüzeyini belirleyiniz (m ² cinsinden) ve giriniz (bkz. Kullanım bölümü).

Servis istasyonları

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Üretici:

Trotec GmbH

Grebbeener Straße 7

52525 Heinsberg

Almanya

Telefon: +49 2452 962-0

Faks: +49 2452 962-200

E-posta: online@trotec.de

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de, elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonra lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com